

**Государственное Казенное Учреждение «Водоканал-анализ»
(ГКУ КБР «Водоканал-анализ»)**

ЛАБОРАТОРИЯ

Номер аттестата аккредитации ИЛ-РОС-000335

Адрес лаборатории: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, тел./факс: (8662) 74-23-52

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № 370 «23» 10 2025г.

Заказчик (наименование, адрес)	<i>с.п. Инаркой, Терского р-на</i>
Отбор проб(ы) выполнен (должность, ФИО)	Ансокова И.Х.
Акт отбора проб(ы)	№ 72
НД на отбор проб	Гост Р 59024-2020; Гост 31942-2012
Описание проб(ы) (тип пробы)	резервуар, водопроводная сеть
Дата и время отбора проб(ы)	21.10.2025г., время: 10-37 – 10-50
Дата и время поступл. проб(ы) в лабор-ию	21.10.2025г.; время: 13-40
Даты начала и оконч. выполнения испытаний	21.10.2025г. – 23.10.2025г.
Доп. сведения об условиях проведения испытаний	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ проб ы по акту	№ пробы в лаб- рии	Описание точки отбора пробы	Определ. показатель	Ед. измере- ния	Результаты испытаний с харак-ой погреш., $X \pm \Delta$	Допустим. норматив	НД на метод испытаний
	9	Ул. Дышекова, 7 (в/к)	привкус	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			запах	баллы	0	2,0	ГОСТ Р 57164-2016
			мутность	ЕМФ	$0,7 \pm 0,14$	2,6	ГОСТ Р 57164-2016
			цветность	баллы	$4,65 \pm 1,4$	20,0	ГОСТ 31868-2012
			ОМЧ	КОЕ в 1 см^3	Не обнаружено	<50	МУК 4.2.1018-01
			ОКБ	КОЕ в 100 см^3	зарост ф-ов	Отсутств.	МУК 4.2.1018-01
			E.coli	КОЕ в 100 см^3	зарост ф-ов	Отсутств.	ГОСТ 31955.Р-2013
	10	Резервуар	привкус		0	2,0	
			запах		0	2,0	
			мутность		$0,24 \pm 0,05$	2,6	
			цветность		$1,55 \pm 0,46$	20,0	
			ОМЧ		Не обнаружено	<50	
			ОКБ		зарост ф-ов	Отсутств.	
			E.coli		зарост ф-ов	Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
			привкус			2,0	
			запах			2,0	
			мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	
		Сообщено директору	привкус			2,0	
		МУН «КВ» Урумову А.	запах			2,0	
		по телефону 27.10.2025 г.	мутность			2,6	
			цветность			20,0	
			ОМЧ			<50	
			ОКБ			Отсутств.	
			E.coli			Отсутств.	

Испытания провел: Дзуганова Ф.А., Кауфова М.А.

Зав.лабораторией

Р.В.

Кодзокова Р.В.

